Obszar V				
Lp.	**Parametr**	**Jednostka**	**Wartość zmierzona**	**Wartość parametryczna (dopuszczalna)**
1.	pH (odczyn)	-	7,4	6,5-9,5
2.	Przewodność	µS/cm	489	2500
3.	Barwa	mg Pt/l	<2	akceptowalna przez konsumentów
4.	Mętność	NTU	0,1	1
5.	Stężenie jonu amonowego NH_4	NH_4/l	<0,13	0,5
6.	Stężenie azotanów	mg/l	<4	50
7.	Stężenie azotynów	mg/l	<0,08	0,5
8.	Zapach	-	z0R	akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
9.	Twardość ogólna	Mg $CaCO_3$ /l	230	60-500
10.	Stężenie chlorków	mg/l	10,8	250
11.	Stężenie siarczanów	mg/l	23	250
12.	Stężenie fluorków	mg/l	<0,20	1,5
13.	Stężenie cyjanków ogólnych	µg/l	<10	50
14.	Utlenialność z KMnO4	mg/l	1,1	5
15.	Arsen	µg/l	<1,0	10
16.	Selen	µg/l	<2,0	10
17.	Antymon	µg/l	<1,0	5
18.	Bor	mg/l	0,13	1
19.	Bromiany	µg/l	<5,0	10
20.	Rtęć	µg/l	<0,050	1
21.	Benzo(a)piren	µg/l	<0,003	0,01
22.	Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych	µg/l	<0,024	0,1
23.	Akryloamid	µg/l	<0,075	0,1
24.	Epichlorohydryna	µg/l	<0,030	0,1
25.	Benzen	µg/l	<0,30	1
26.	Chlorek winylu	µg/l	<0,15	0,5
27.	Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu	µg/l	<2,0	10
28.	1,2-Dichloroetan	µg/l	<0,80	3
29.	Trichalometan (Chloroform)	mg/l	<0,0010	0,03
30.	Bromodichlorometan	mg/l	<0,0010	0,015
31.	Trihalometany - ogółem	µg/l	<4,0	100
32.	Suma pestycydów	µg/l	<0,44	0,5
33.	Magnez	mg/l	10,6	7-125

34.	Mangan	µg/l	33	50
35.	Sód	mg/l	7,79	200
36.	Nikiel	µg/l	<3,0	20
37.	Ołów	µg/l	4,0	10
38.	Glin	µg/l	<50	200
39.	Kadm	µg/l	<1,0	5
40.	Chrom	µg/l	<10	50
41.	Miedź	mg/l	<0,050	2
42.	Żelazo	µg/l	<50	200